



Die a- und b-Adern sind zu verdrahten.
 verdraht werden: a 1, 2, 3 mit b 1
 a 4, 5 mit b 4, 5
 a 8, 9, 10 mit b 8, 9,
 a 12, 13 mit b 12, 13
 a 15, 16, 17 mit b 15, 16,
 a 18 mit b 18
 a 19, 20, 21 mit b 19, 20
 a 22 mit b 22

R) Rückschluch
 *) Bei Ausg. 1 wirksame
 Wicklung zwischen d.
 Lotstiften 1 u. 2

a 100 mit b 100, 101
 a 102 - b 102, 103
 a 104 - b 104, 105
 a 106 - b 106, 107

Die Wechselstromadern sw 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 u. rt 101
 sind zu verdrahten und in einem besonderen Kabel zu verlegen.

Nichtl. Wsds		Sach-Nr 571 BS 10	
R-F-T			
l. Ausg.	Tag	Name	
Bearb.	17.11.20	R.	
Gepr.	01.12.50	K.	
Norm.			
ZLF - Berlin		Bauschaltplan für Nebenstellenanlage I/1	
		2065 : 20	
		Metzlab	
		Abzug Nr	
		Blatt:	